

IOŚ.271.6.2021

Gzy, dnia 28.05.2021 r.

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy zadania pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy”

Zamawiający informuje, że zgodnie z terminem określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie jak niżej:

Pytanie Wykonawcy:

Czy wykonawca przy przygotowaniu oferty cenowej musi zastosować się ściśle do wymogów PFU odnośnie parametrów pomp ciepła:

- wymogu COP 4,0 w punkcie pracy A2/W35
- wymogu SCOP 4,8 w klimacie umiarkowanym przy zasilaniu 35°C ?

Zaprojektowane parametry są bardzo wysokie i na rynku jest tylko kilka pomp, które je spełniają i mocno zawęża konkurencyjność.

Proponujemy korektę pomp na:

- wymogu COP 3,1
- wymogu SCOP 4,08

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w PFU. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów pomp ciepła.

Zamawiający informuje, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Sporz. M. Permanicka

z up. WÓJTA
Cezary Parzyński
Zastępca Wójta

28.05.2021