

wszyscy oferenci

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Nowe Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo gmina Gzy” w dniu 19.11.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Zapytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem dot. wykonania zadania: *Przebudowa drogi gminnej nr 340111W Porzowo-Sulnikowo-Nowe Skaszewo na odcinku Sulnikowo – Nowe Skaszewo gmina Gzy*, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1. W dołączonej do SIWZ dokumentacji projektowej - na projekcie zagospodarowania terenu Zamawiający zaznaczył, iż wzdłuż drogi należy wykonać dwustronnie (jezdnia + zjazdy) opornik betonowy o wymiarach 12,5/25 cm wtopiony (brak jest tej informacji w opisie i na przekrojach - brak obmiaru i konstrukcji posadowienia opornika).

W treści SIWZ i przedmiarze brak jest informacji dotyczących wykonania w/w opornika.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie ewentualnego obowiązku wykonania w/w opornika w ramach przedmiotowego zadania. Proszę o podanie obmiaru prac oraz sposobu posadowienia opornika (konstrukcja).

W związku z koniecznością dołączenia do oferty Kosztorysu ofertowego zgodnie z załączonym przedmiarem robót (ust. 12, pkt 10) SIWZ) proszę o określenie w jakiej pozycji kosztorysu należy uwzględnić wykonanie w/w opornika lub ewentualne zmodyfikowanie przedmiaru.

Odpowiedź

W związku z zapytaniem informuję, że:

- brak jest informacji o oporniku w opisie oraz w pozostałych częściach dokumentacji projektowej,
- wzmianka o oporniku umieszczona tylko na projekcie zagospodarowania jest ewidentną pomyłką projektanta
- opornik nie jest ujęty również w przedmiarze robót i nie należy go ujmować w wycenie zadania.